

2.4. Довідка про забезпечення протипожежного захисту закладів освіти у 2019-2020 навчальному році

Питання охорони праці, пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних завдань органів управління освітою та закладів освіти.

В Департаменті освіти і науки облдержадміністрації, органах управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад, територіальних громад та підпорядкованих закладах освіти ведеться робота, направлена на забезпечення протипожежного захисту закладів освіти, а саме:

- відпрацьовані накази «Про організацію пожежної безпеки», «Про проведення тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності», «Про призначення відповідальних за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час навчально-виховного процесу, стан пожежної безпеки в кабінетах, класах, майстернях, лабораторіях, за забезпечення справності систем водопостачання, опалення, електроустановок, електромереж та електрообладнання».

Упродовж навчального року керівниками закладів освіти:

створені пожежно-технічні комісії;

визначені відповідальні за дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання;

проводяться профілактичні огляди та планово-попереджувальні ремонти електрообладнання і електромереж, усуваються порушення, що можуть призвести до пожежі;

практично (з навчальною метою) відпрацьовуються плани евакуації здобувачів освіти, та працівників із закладів освіти при виникненні пожежі;

заклади освіти залучають до виступів з протипожежної тематики перед дітьми, їх батьками і викладачами працівників підрозділів ДСНС;

із здобувачами освіти, організовано вивчення Правил пожежної безпеки, користування електроприладами, надання першої допомоги при нещасних випадках, навчання обережному поводженню з вогнем.

у всіх закладах освіти обладнано спеціальні куточки (або стенди) з наочністю протипожежного характеру.

На виконання рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, представниками ДСНС України в Одеській області було здійснено 2 587 перевірок стану техногенної та пожежної безпеки, безпеки будівель і території закладів освіти.

За результатами перевірок:

1314 керівників і відповідальних посадових осіб за порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами заходів притягнуто до адміністративної відповідальності.

Під час перевірок всіх освітніх закладів виявлено понад 20 тис. порушень.

Основні недоліки, виявлені під час перевірки:

- відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту;
- відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання;
- відсутнє або несправне внутрішнє протипожежне водопостачання;
- будівлі необхідно забезпечити первинними засобами пожежогасіння;

За інформацією органів управління освітою та керівників закладів освіти станом на 01 червня 2020 року в закладах освіти виконані наступні заходи:

- у 51 закладі освіти встановлена автоматична установка пожежогасіння;
- 527 закладів освіти обладнані блискавко захисними пристроями;
- у 247 навчальних корпусах та 35 сховищах і гуртожитках встановлена автоматична пожежна сигналізація;
- закуплено різної маси вогнегасників в кількості – 25 727, із них: 6 007 вуглекислотних та 19 720 порошкових;
- у 376 закладах освіти встановлені (відремонтовано) пожежні водоймища, у 177 - пожежні гідранти;
- у 239 закладах освіти оброблені вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції.

Водночас, для досягнення належного стану протипожежного захисту закладів освіти залишаються не усуненими порушення, які потребують значних фінансових затрат, а саме:

- у 801 закладі відсутня або несправна пожежна сигналізація;
- необхідно обладнати блискавко захисними пристроями 838 заклад освіти;
- потребує закупки різної маси вогнегасників в кількості – 6 900, із них: 1 887 вуглекислотних та 5 013 порошкових вогнегасників;
- необхідне облаштування у 310 закладах освіти пожежних водоймищ та у 305 закладах пожежних гідрантів;
- потребує оброблено дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином у 735 закладах освіти.

Тривале невиконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки керівники закладів освіти пояснюють відсутністю бюджетних коштів на дані заходи.

У 2018 році рішенням Одеської обласної ради «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» від 21.12.2017 № 649 – VII закладам освіти обласної комунальної власності виділено на усунення недоліків по пожежної безпеки у розмірі 51 млн. 561 тис. гривень.

У 2019 році рішенням сесії Одеської обласної ради №941-VII від 22.02.2019 року виділено 18 млн. грн. для закладів інтернатного типу комунальної форми власності.

Рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 №1199- VII «Про обласний бюджет на 2020 рік» зі змінами та доповненнями закладам освіти обласної комунальної власності виділено 33 млн. 800 тис. гривень.

| № з/п | Органи управління та заклади освіти | Кількість витрачених коштів на протипожежні заходи у 2019 році (тис. грн.) | Кількість витрачених коштів на протипожежні заходи у 2020 році (тис. грн.) | Необхідна кількість коштів для досягнення належного стану протипожежного захисту об'єктів (млн. грн.) |
|-------|--|--|--|---|
| 1 | Міські ради | 1 587, 615 | 1589,0 | 72,0 |
| 2 | Районні державні адміністрації | 5 176, 640 | 7 341,0 | 320,0 |
| 3 | Об'єднані територіальні громади | 4 035, 826 | 1 731,0 | 50,0 |
| 4 | Заклади освіти інтернатного типу | 2 232, 028 | 857,0 | 31,0 |
| 5 | Заклади професійно-технічної освіти | - | 845,0 | 67,0 |
| 6 | Заклади вищої освіти обласного підпорядкування | | 888,0 | 28,0 |
| 7 | м. Одеса | | 3 298,0 | 36,0 |
| | РАЗОМ | 13 032, 109 | 16 549,0 | 604,0 |

Незважаючи на здійснені заходи підтримання пожежної безпеки, в закладах освіти Одеської області упродовж 2019/2020 навчального року виникло 8 пожеж, з яких більшість з причини несправності електропроводки.

Пожежі трапилися в слідуючих закладах освіти:

- **Крутівський НВК «загальноосвітня школа І ст. – дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради Одеської області**, надзвичайна ситуація трапилась 31.10.2019 о 22.00 год. Загорання злежалого вугілля в приміщеннях складу. НС ліквідована 05.00 01.11.2019 з залученням фахівців ДСНС України в Одеській області;

- **ДНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування»**. 28.11.2019 о 16:27 надійшло повідомлення про загорання в навчальному корпусі. По прибуттю відділення 8 ДПРЧ встановлено загорання в приміщенні охорони на 3-му поверсі 3-х поверхового навчального корпусу. О 16:41 пожежа локалізована та о 16:45 ліквідована на площі 5 м². На момент виникнення пожежі здобувачів освіти в будівлі не було, освітній процес не проходив. Загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі - порушення ППБ при експлуатації електронагрівального приладу;

- **Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу**. Надзвичайна ситуація трапилась 04.12.2019 о 10.12. Триває слідство;

- **Арцизька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Арцизької районної ради Одеської області**. 09.12.2019 надійшло повідомлення про загорання в будівлі ЗОШ №3. О 08:41 по прибуттю відділення 11 ДПРЧ встановлено загорання балки біля димаря на площі 1 м². О 08:43 пожежу локалізовано та о 08:51 ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Збиток — 1 тис. грн. Врятовано будівлю ЗОШ на суму 450 тис. грн. Ймовірна причина пожежі ППБ при влаштуванні димаря опалювальної печі;

- Структурний підрозділ «Одеський приватний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Мандарин» ТОВ «Ясла – сад «Мандарин» 12.12.2019 надійшло повідомлення від оператора АПС "Київ" про спрацювання сигналізації у дитячому садку. О 10:58 по прибуттю до місця виклику відділення 9 ДПРЧ встановлено загорання генератору в окремо розташованій будівлі (розмірами 3х2х2 м) на площі 2 м². Об 11:02 пожежа локалізована та об 11:11 - ліквідована на площі 2 м². Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі генератора. Загиблих та постраждалих немає;

- Кілійський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №4 – гімназія Кілійської міської ради Одеської області. 15.01.2020 в 11.00 надійшло повідомлення про пожежу в НВК "ЗОШ I-III ступенів №4. Об 11:34 по прибуттю відділення 23 ДПРЧ встановлено загорання в електрощитовій. Об 11:41 пожежа локалізована та ліквідована об 11:47 на площі 2 м². Загиблих та постраждалих немає. Врятовано будівлю ЗЗСО на суму 2 млн. грн.;

- Комунальний заклад «Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа інтернат I-II ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування». 19.02.2020 в 16.21 надійшло повідомлення про задимлення на 2-му поверсі 2-х поверхової будівлі ЗОШ для дітей-сиріт. О 17:03 по прибуттю до місця виклику відділення 29 встановлено загорання на стіні навчального класу. Ліквідовано вогнегасником о 17:05 на площі 2 м². Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки. Загиблих та постраждалих немає;

- Комунальний заклад «Одеська спеціальна загальноосвітня школа інтернат №91 I-III ступенів». 26.02.2020 в 10.16 надійшло повідомлення про загорання в 3-х поверховій будівлі школи - інтернату. О 10:27 по прибуттю відділення 9ДПРЧ встановлено загорання в навчальному класі на 3-му поверсі, яке ліквідовано персоналом до прибуття підрозділів ДСНС на площі 1м². На момент загорання дітей в класі не було. Вихованці закладу та персонал евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі - коротке замкнення електричного чайнику.

Наголошуємо, що відповідно до п.6 ст.25 Закону України «Про освіту», засновник закладу освіти зобов'язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

Звертаємо Вашу увагу, що забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти покладається на їх керівників, які зобов'язані забезпечити виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.

Перелік об'єктів освіти, до яких застосовувались заходи адміністративного впливу (клопотання до суду) за результатами перевірок Головним управлінням ДСНС України в Одеській області та підпорядкованими підрозділами Головного управління ДСНС України в Одеській області на протязі 2020 року

| № з/п | Назва об'єкту (адреса) | Номер справи та дата подання матеріалів | Інформація про хід справи | Примітка |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КЗ «Балтський педагогічний коледж» | Акт №17 від 28.02.2020 | Забезпечення пожежної безпеки | |
| 2 | Спортивно-оздоровчий табір «Педагог» КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж» 67772, Одеська область, м.Білгород –Дністровський, смт.Затока, Сонячний район, вул. Лазурна,11 | Справа № 420/6470/19 від 15.11.2019 | Провадження по справі зупинено до 17.03.2020 року, для надання сторонам часу для примирення. Ухвалою від 17.03.2020 року поновлено провадження у справі. | Ухвалою від 17.03.2020 зупинено провадження по справі № 420\6470\19 до завершення обмежувальних протиепідемічних заходів. |
| 3 | Одеський коледж транспортних технологій | Позов до суду від 17.03.2020 №03/1344/09 | На розгляді в окружному адміністративному суді м.Одеси | |
| 4 | Білгород-Ліпнотровському коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій | №03/1533/09 від 24.03.2020 | Засідання Одеського окружного адміністративного суду відбулося 21.05.2020 | За неявк позивача перенесено на 18.06.2020 |
| 5 | Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій | 420/3202/20 13.04.2020 | Перше судове 03.06.2020 | |
| 6 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | Справа № 420/4435/20 від 28.05.2020 | Призначено до судового розгляду 23.06.2020 | Розроблені та впроваджені заходи з усунення недоліків згідно припису. |
| 7 | Одеська державна академія будівництва | 420/1801/20 03.03. 2020 | Зупинити експлуатацію будівель ОДАБА до повного | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| | та архітектури | | | усунення порушень вимог законодавства. Рішення адмінсуду від 15.05.2020 р | |
| 8 | ДНЗ «Одеське професійне технічне училище машинобудування» | Позив від 13.04.2020 №03/1829/09 до адміністративного суду | | На розгляді в суді | |
| 9 | ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури» | №420/18020/20 Одеський окружний адмін.суд. | | Призупинено в зв'язку з карантинном | |
| 10 | ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» | 420/2219/20 | | Рішення про закриття у порядок відключення від джерел електропостачання | Готується апеляційна скарга |
| 11 | ДНЗ «Старокозаський професійний аграрний ліцей» | №815/6465/17/9022/18 10.04.2018 | | на етапі усунення недоліків | |
| 12 | ДПТНЗ «Захарівський професійний ліцей» | Справа №420/1983/20 08.05.2020 | | Отримано рішення Одеського окружного адміністративного суду Подано 04.06.2020 П'ятого апеляційного адміністративного суду м Одеси | |
| 13 | КЗ Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів для дітей сиріт позбавлених батьківського піклування» | Адміністративний позов від 23.04.2020 | | Розглядається | |
| 14 | КЗ «Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного | № 420/6464/19 від 14.11.2019 | | Призупинено на час карантину | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | та шкільного віку» | | | | |
| 15 | КЗ «Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» | №420/6768/19 17.03.2020 | У розгляді | | |
| 16 | КЗ «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів» | Дата суду не призначена, дата подання матеріалів 21.04.2020р. | Направлено лист примирення від 04.05.2020 № 211/01-20 | | |
| 17 | КЗ ДНЗ №6 «Калинка» м.Білгород-Дністровський | 31.10.2019 № 03/4903/09 | Підготовче засідання призначене судом на 12.02.2020р о 9.30год. відбулося. | На період карантину розгляд справи призупинено | |
| 18 | Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Одеської області | № 420/310220 | Призначено підготовче засідання по справі на 18.06.2020 | | |
| 19 | КЗ «Южненська Автурська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області» | №420/2551/20 від 21.04.2020 року | Справа буде розглядатися липень-серпень 2020 року | | |
| 20 | ДНЗ загального розвитку ясла-садок «Казка» Нагірнеської сільської ради Ренійського району Одеської області | Справа № 420/5133/19 25.11.2019 Справа №420/5133/19 10.01.2020 | Призначити підготовче засідання на 12.12.2019 ВИРІШИВ: Позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області – задовольнити. | Судове засідання відбулось 12.12.2019року о 10:00(головуючий суддя - Вовченко О.А.) Забов'язати дошкільний навчальний заклад загальноо розвитку ясла-садок «Казка» Нагірнеської сільської ради | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | Ренійського району Одеської області повністю зупинити роботу. |
| 21 | ДНЗ загального розвитку ясла-садок «Світлячок» Орлівської сільської ради Ренійського району Одеської області | Одеський окружний адміністративний суд, вул.Фонтанська дорога,14 № справі№420/5135/19, | Звернення ДНЗ «Світлячок» від 19.03.2020р.№32 до ГУ ДСНС.щодо можливості укладення мирової угоди по адміністративній справі №420/5135/19 | В зв'язку з карантинном засідання для провадження у справі №420/5135/19 перенесено на 01.07.2020р. на 11:30 (повістка про виклик) |
| 22 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с.Першотравневе Великомихайлівського р-н Одеської обл. | Одеський Окружний адміністративний суд №420/1088/20 | Призупинено питання в суді в зв'язку із епідемією з 12.03 по 22.06.2020 | |
| 23 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Пролісок» с. Приозерне, Кілійської районної ради | № 420/6258/19/7510/20 | Рішенням суду від 30.04.2020 № 420/6258/19/15575/20 було ухвалено: апеляційну скаргу ДНЗ ясла-садок «Пролісок» с. Приозерне – залишити без руху. | На разі складається подання до Кілійського міськрайонного сектору ГУ ДСНС України в Одеській області щодо позаплатової перевірки стану додержання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту |
| 24 | Гвардійська ЗОШ І-ІІ ст. вул. Олімпійська, 2, с. Гвардійське, Лиманського району, Одеської області. | № 815/2574/18 20.04.2018 | Відстрочення виконання судового рішення до повного усунення порушень | |
| 25 | Павлінський виховний навчально- комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Іванівської районної ради Одеської області | Перше засідання було 20.05.2020р | Розглядається | |

| 26 | Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Іванівської районної ради Одеської області | | Розглядається | |
|----|---|-----------------------------------|--|---|
| 27 | Кілійський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Кілійської міської ради | Справа №420/3235/20 07.04.2020 | Підготовче засідання відбулось 04 червня 2020 року о 10:00 у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду | Повторне засідання назначено на липень 2020р. |
| 28 | Кілійський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3-ліцей Кілійської міської ради | Справа №03/1674/09 02.04.2020 | - | - |
| 29 | Кілійський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4-гімназія Кілійської міської ради | Справа №03/1778/09 07.04.2020 | - | - |
| 30 | Глибочанський НВК «ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО» Одеська область, Подільський район, с. Глибочок | 815/6460/17 | Призупинено дію закладу до повного усунення недоліків | |
| 31 | Широківський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Маразліївської сільської ради | № 420/2458/20 01.04.2020 | Одеський обласний адміністративний суд прийняв до розгляду | |
| 32 | філія «Маразліївський НВК І ст.-ДНЗ» Широківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Маразліївської сільської ради | № 420/2458/20 01.04.2020 | Головного Державної України з надзвичайних ситуацій в | |
| 33 | філія «Великомар'янівський НВК І ст.-ДНЗ» Широківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Маразліївської сільської ради | № 420/2458/20 01.04.2020 | Одеській області про застосування заходів реагування та відкрити впровадження по справі | |
| 34 | філія «Долинівський НВК І ст.-ДНЗ» Широківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Маразліївської сільської ради | № 420/2458/20 01.04.2020 | | |
| 35 | Троїцький ЗЗСО | № 815/6409/17/6372/18 | Зупинення роботи закладу | - |

| | | | |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------|
| | 13 березня 2018 року | | |
| 36 | І-ІІІ ст. Яськівської ОТГ Білявського району Яськівський ЗДО я/с «Калинка» Яськівської ОТГ Білявського району | № 815/131/18 31 липня 2018 року | Зупинення роботи закладу - |

Довідка

« Про попередження загибелі та травмування дітей під час навчального процесу»

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що в більшості нещасних випадків можна було їм б запобігти. Профілактична робота у навчальному закладі буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь також батьки та громадськість.

В Україні нещасні випадки посідають третє місце серед основних причин смерті. Близько 99 відсотків усіх померлих від нещасних випадків загинуло у побуті.

У закладах освіти області у 2020 році у побуті загинуло 7 здобувачів освіти (Новосільський НВК Ренійської районної ради – суїцид шляхом удушення; Петрівський аграрний коледж – суїцид шляхом удушення; Фонтанський НВК Лиманської районної ради – ДТП; КЗ «Троїцька СЗОШ – інтернат I-II ст.» - падіння з дерева; Бобрицька ЗОШ I-III ст. №1 Любашівського району – ДТП; ОЗ «Спеціалізована ЗОШ – інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського – серцевий напад; Одеський ДНЗ «Ясла-садок» №6 – падіння у вигрібну яму).

Є високим і травматизм дітей під час освітнього процесу.

Кількість потерпілих осіб від нещасних випадків за видами діяльності закладів освіти під час освітнього процесу

| Вид діяльності під час навчально-виховного процесу | У тому числі у | | | | | | Усього |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| | загально-освітніх навчальних закладах | | позашкільних навчальних закладах | | дошкільних навчальних закладах | | |
| | усього потерпілих | із смертельним наслідком | усього потерпілих | із смертельним наслідком | усього потерпілих | із смертельним наслідком | |
| Усього, | | | | | | | 153 |
| у тому числі під час навчальних занять | 6 | | | | 4 | | 10 |
| занять із фізкультури, рухливих ігор | 58 | | | | | | 58 |
| перебування у літніх таборах | | | | | | | |
| спортивних занять (змагань, тренувань, загартувань тощо) | 7 | | 1 | | | | 8 |
| екскурсій, походів, експедицій, прогулянок; | 6 | | | | | | 6 |
| перерв; | 52 | | | | | | 52 |
| інших видів діяльності (роботи із самообслуговування, прибирання території тощо) | 19 | | | | | | 19 |

З метою координації і впорядкування діяльності навчальних закладів, органів управління освітою з питань профілактики травматизму Міністерством освіти і науки України розроблено і затверджено «Заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру», «Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в навчальних закладах, установах, підприємствах Міністерства освіти і науки України». Реалізується Державна програма запобігання дитячої бездоглядності та інші.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» Міністерством розроблено та затверджено «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

У профілактиці дитячого травматизму велику роль відіграють вчителі, вихователі, працівники міських і районних служб у справах дітей, міських і сільських рад та поліції. Вони здійснюють постійний нагляд за станом території житлових масивів, шкільних і дошкільних закладів, умовами проживання дітей в сім'ях.

Шкільний травматизм діти дістають під час перерв, у класах, коридорах. Основними причинами шкільного травматизму є недостатня виховна робота: подекуди діти, проводять перерви як їм заманеться. Окремі викладачі не знають основи запобігання травм або нехтують ними.

В кожному кабінеті є правила техніки безпеки при різних видах робіт. На початку кожного уроку потрібно їх повторювати.

Діти повинні усвідомлювати, що під час виробничого навчання треба бути надзвичайно уважними, зібраними, ретельно виконувати всі постанови вчителя, строго дотримуватись техніки безпеки.

Фізкультура і спорт є могутнім засобом зміцнення організму і фізичного розвитку дітей, але це тільки при вміло і правильно організованих заняттях. На превеликий жаль, дитячих спортивних закладів поки що не достатня кількість і до того ж не всі батьки розуміють їх користь, вважаючи що дитина може займатися спортом і без тренера. Тому багато підлітків грають у футбол, хокей, їздять на велосипедах без старших досвідчених товаришів. Або обирають місця, не зовсім придатні, а часто і небезпечні: захаращені двори, глибокі водойми з тонким льодом, пустища. При неорганізованому занятті спортом трапляється найбільше спортивних ушкоджень.

Для профілактики дитячого травматизму в органах управління освітою та у закладах освіти щорічно повинні відпрацьовуватися відповідні накази «Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення освітнього процесу» та відповідно до них плануватися профілактичні заходи, а саме:

- посилення контролю за проведенням профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам;

- перевірки в усіх навчальних закладах облаштування куточків безпеки життєдіяльності щодо запобігання різним видам травматизму, а також майданчиків для вивчення правил дорожнього руху;

- тримання під контролем стан управлінської діяльності щодо організації чергування адміністрації закладів освіти та педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня, шкільне подвір'я тощо) на перервах з урахуванням статистики найбільш травмонебезпечних місць у конкретному закладі освіти;

- здійснювати контроль за своєчасністю та достовірністю звітної інформації щодо обліку нещасних випадків, що надають заклади освіти.

Про всі випадки дитячого травматизму із здобувачами освіти негайно письмово повідомляти Департамент освіти і науки облдержадміністрації, не порушуючи встановлені терміни.

Вважаємо за необхідне рекомендувати:

Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного проведення загальношкільних зборів, екскурсій, походів тощо та взяти під особливий контроль і відповідальність за своєчасне розслідування та інформування відділів освіти про випадки дитячого травматизму.

Забезпечити неухильне виконання здобувачами освіти законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому травматизму.

Провести тижні безпеки життєдіяльності під час яких провести практичні заняття з евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (пожеж, руйнувань будівель, ускладнень погодних умов) та опрацювати схему оповіщення учасників навчально-виховного процесу, організувати відвідування учнями пожежно-рятувальних частин та виставки пожежно-рятувальної техніки, поновити на стендах матеріали щодо порядку дій під час виникнення надзвичайної ситуації, організувати проведення в навчальних закладах батьківських зборів з тематики запобігання невиробничого травматизму серед дітей, продовжити практику проведення заходів з попередження дорожньо-транспортного травматизму та провести уроки, заняття по вивченню Правил дорожнього руху. На виховних годинах провести бесіди з учнями про правила безпеки в приміщеннях закладу, на прилеглий території та за його межами, контролювати стан травматизму під час перерв, організувати проведення інструктажів з усіма учасниками освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності, облікувати їх у журналах інструктажів.

Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми.

Активізувати роботу з батьками з метою запобігання всім видам дитячого травматизму під час освітнього процесу та в побуті.

Педагогічним працівникам категорично заборонити відпускати учнів з уроків без дозволу медичної служби та адміністрації, виставляти їх за двері у разі поганої поведінки, не допускати знаходження учнів під час перерв у кабінетах без нагляду учителя, залишати в кабінетах відчиненими вікна у разі відсутності учителя.

Призначити відповідального за роботу із запобігання усім випадкам дитячого травматизму у закладі.

Оновити план-схему безпечного руху до закладу освіти.

Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності винних посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу.

Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування адміністрації закладів освіти та педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня, шкільне подвір'я тощо) з урахуванням статистики найбільш травмонебезпечних місць у конкретному закладі освіти.

Видати накази в закладах освіти щодо запобігання нещасним випадкам під час канікул, провести інструктажі дітей та їх батьків.

Начальник відділу корекційної освіти,
соціальної роботи та взаємодії з інклюзивно-
ресурсними центрами



Оксана Углік